Акт № 1 от 19 августа 2026 года
проверки готовности к работе в творческом сезоне 2026/2027 годов
муниципального автономного учреждения
ДК «Красный Перекоп»

Комиссия в составе:

председатель комиссии:
Каюрова О.В. – директор департамента культуры мэрии города Ярославля
Члены комиссии:
- Бицкая И.К. – методист муниципального автономного учреждения города Ярославля «Дворец культуры им. А.М. Добрынина»,
- Глызина А.В. – главный специалист отдела по вопросам культурной политики департамента культуры мэрии города Ярославля,
- Матвеичева О.Н. – консультант отдела по вопросам культурной политики департамента культуры мэрии города Ярославля,
- Харитонова М.С. –начальник отдела по вопросам культурной политики департамента культуры мэрии города Ярославля

провела проверку готовности к новому творческому сезону муниципального учреждения:
1.Полное наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дом Культуры «Красный Перекоп»

2.Юридический и фактический адрес учреждения, телефон: 150002, город Ярославль, улица Стачек, дом 53, тел. (4852) 74-61-20

3. Фамилия, имя, отчество руководителя – Сытова Элеонора Валерьевна

4.Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации): Устав муниципального автономного учреждения (зарегистрирован 05.12.2011г., № 186; изменения к Уставу – _нет)
5. Наличие свидетельства государственной регистрации права муниципальной собственности и оперативного управления:
1. № 76-АА 768810 от 20.01.2009.
2. № 76-АА 768811 от 20.01.2009.
3. № 76-АА 768812 от 20.01.2009.
4. № 76-АА 768808 от 20.01.2009.
5. № 76-АА 768809 от 20.01.2009.
6. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком: свидетельство о государственной регистрации права, № 76-76/023-76/001/003/2015-4533/1 от 24.08.2015

7. Укомплектованность штатов учреждения – 80%

8. Состояние прилегающей территории: Площадь участка – 3851 кв.м.,
-наличие и состояние ограждения территории – ограждение в наличии, частично требует ремонта.

-наличие и состояние клумб, газонов – газоны в наличии, состояние удовлетворительное, площадь газонов и клумб -150 кв.м.
-Состояние асфальтового покрытия на участке – удовлетворительное

9.Состояние наружного освещения –удовлетворительное.

10.Состояние фасада здания: - удовлетворительное

11.Состояние мебели – удовлетворительное
12. Готовность учреждения к зиме - гидравлическая опрессовка и промывка системы теплопотребления проведена (акт от 18.06.2026г.).

13. Наличие акта о проведении замеров сопротивления изоляции электросети и заземления): - замеры проведены (Технический отчет от 16.05.2025г.)

14. Состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения – учреждение оборудовано АПС. В наличии 16 огнетушителей, пожарные краны – 11 шт., пожарные рукава находятся в исправном состоянии (акт проверки системы пожаротушения от 16.04.2026 г.).
15. Виды охраны в учреждении- в здании имеется 1 стационарная и 3 переносных кнопки тревожной сигнализации, установлена система видеонаблюдения, на служебном входе установлено круглосуточное дежурство сторожей- вахтеров, на главном входе дежурит сотрудник ООО ЧОП «Барс-С»
16. Состояние: водоснабжения – удовлетворительное,
электроснабжения – удовлетворительное,
канализации – удовлетворительное.

17. Наличие бесконтактных термометров - в наличии_____

18. Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук - в наличии.
19. Наличие бактерицидных облучателей воздуха - в наличии_____.

20.Наличие дезинфицирующих средств - в наличии_____

21. Перечень технических средств безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- кнопка вызова персонала;
- Тактильная мнемосхема;
- Пандус на центральном входе
22. За летний период были произведены следующие подготовительные мероприятия:

руб.

мероприятия	Сумма расходов	в том числе		
		субсидия на иные цели	средства депутатов	средства от приносящей доход деятельности
Ремонт сан узлов 2 этажа	598 998,00	0	500 000,00	98 998,00
Ремонт коридора 2-го	734 000,00	16 428,38	615 000,00	102 571,62

этажа (пом.45, 54, 55, 56)				
Ремонт хорового класса	258 998,00	0	231 000,00	27 998,00
Ремонт потолка зрительного зала	99 495,25	0	0	99 495,25
Разборка сцены и устройство перегородки	120 900,96	0	0	120 900,96
ИТОГО		16 428,38	1 346 000,00	449 963,83

23. Заключение: учреждение готово к работе в новом творческом сезоне.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии _____ Каюрова О.В.

Члены комиссии: _____ Бицкая И.К.

_____ Глызина А.В.

_____ Матвеичева О.Н.

_____ Харитонова М.С.